



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

210020349171

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-980741

产品名称: 万能式断路器

型 号: GCW3-6300

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告

申请编号: V2022CQC107502-980741

样品名称: 万能式断路器

型号规格: GCW3-6300

商标: /

样品数量: 1 台

样品生产序号: /

收样日期: 2022-08-18

样品来源: 企业送样

抽样通知书编号: /

委托人: 北京国电科创电器有限公司

委托人地址: 北京市北京经济技术开发区科创三街 3 号院 1 号楼 4 层 401 室

生产者(制造商): 北京国电科创电器有限公司

生产者(制造商)地址: 北京市北京经济技术开发区科创三街 3 号院 1 号楼 4 层 401 室

生产企业: 北京国电科创电器有限公司

生产企业地址: 北京市北京经济技术开发区科创三街 3 号院 1 号楼 4 层 401 室

试验依据标准: GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: GCW3-6300;

Uimp: 12kV; Ui: 1500V; Ue: AC400V/690V/800V/1000V/1140V;

In: 4000A, 4900A, 5000A, 5900A, 6300A;

AC400V: L 型: Ics: 100kA, Icu: 100kA, Icw: 100kA/1s;

H 型: Ics: 100kA, Icu: 120kA, Icw: 100kA/1s;

AC690V: L 型: Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 65kA/1s;

H 型: Ics: 85kA, Icu: 85kA, Icw: 85kA/1s;

AC800V: HU 型: Ics: 85kA, Icu: 85kA, Icw: 85kA/1s;

AC1000V/1140V: HU 型: Ics: 66kA, Icu: 66kA, Icw: 66kA/1s; (仅 4P)

Ics: 85kA, Icu: 85kA, Icw: 85kA/1s; (仅 3P)

过电流脱扣器类型: 电子式;

选择性类别: B 类; 极数: 3P、4P; 适用于隔离用。

主检: 束 卉 签名: 束卉

日期: 2022-08-19

审核: 季英瑞 签名: 季英瑞

日期: 2022-08-19

签发: 张 钰 签名: 张钰

日期: 2022-08-19



备 注

变更信息详见附表 1